1922-CPR-1457

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A 305/2011/EU előírásainak megfelelően
Ref: BİLGİ-CPR-202439-07

Termékkód: teknim TFM-1661

Termék neve: Intelligens Címezhető Hagyományos Zónaillesztő és Sziréna Modul Beépített Izolátorral

Gyártó: Teknim Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 D:32 34776 Ümraniye - Isztanbul / Törökország

Rendeltetésszerű használat: Épületekbe telepített tűzjelző és tűzjelző rendszerek

A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszerei: 1. rendszer

Harmonizált szabványok: EN 54-17:2005
EN 54-17:2005/AC:2007
EN 54-18:2005
EN 54-18:2005/AC:2007

Bejelentett szervezet: DEDAL tanúsítvány és tanúsítvány – NB:1922

Alapvető jellemzők	*Teljesítmény*	*EN 54-17:2005+AC:2007*
Teljesítmény tűz körülmények között		
— *Reprodukálhatóság*	*Megfelel*	*5.2*
Működési megbízhatóság		
— *Követelmények*	*Megfelel*	*4*
Tartós működési megbízhatóság, hőállóság		
— *Száraz hő (üzemben)*	*Megfelel*	*5.4*
— *Hideg (üzemképes)*	*Megfelel*	*5.5*
Tartós működési megbízhatóság, rezgésállóság		
— *Sokk (működési)*	*Megfelel*	*5.9*
— *Hatás (működési)*	*Megfelel*	*5.10*
— *Vibráció, szinuszos (működési)*	*Megfelel*	*5.11*
— *Vibráció, szinuszos (állóképesség)*	*Megfelel*	*5.12*
Tartós működési megbízhatóság, nedvességállóság		
— *Nedves hő, ciklikus (működő)*	*Megfelel*	*5.6*
— *Nedves hő, ciklikus (működő)*	*Megfelel*	*5.7*
Tartós működési megbízhatóság, korrózióállóság		
— *Kén-dioxid (SO2) korrózió (tartósság)*	*Megfelel*	*5.8*
Tartós működési megbízhatóság, elektromos stabilitás		
— *Ellátási paraméterek változtatása*	*Megfelel*	*5.3*
— *Elektromágneses kompatibilitás (EMC), zavartűrési tesztek (működési)*	*Megfelel*	*5.13*

Alapvető jellemzők	*Teljesítmény*	*EN 54-18:2005+AC:2007*
Válasz késleltetése (válaszidő)		
— *Az ellátási paraméterek teljesítménye és változtatása*	*Megfelel*	*5.2*
Teljesítmény tűz körülmények között		
— *Funkcionális teszt*	*Megfelel*	*5.1.4*
Működési megbízhatóság		
— *Funkcionális teszt*	*Megfelel*	*5.1.4*
Tartós működési megbízhatóság, hőállóság		
— *Száraz hő (üzemben)*	*Megfelel*	*5.3*
— *Hideg (üzemképes)*	*Megfelel*	*5.4*
Tartós működési megbízhatóság, rezgésállóság		
— *Sokk (működési)*	*Megfelel*	*5.8*
— *Hatás (működési)*	*Megfelel*	*5.9*
— *Vibráció, szinuszos (működési)*	*Megfelel*	*5.10*
— *Vibráció, szinuszos (állóképesség)*	*Megfelel*	*5.11*
Tartós működési megbízhatóság, nedvességállóság		
— *Nedves hő, ciklikus (működő)*	*Megfelel*	*5.5*
— *Nedves hő, Állandó állapot (állóképesség)*	*Megfelel*	*5.6*
Tartós működési megbízhatóság, korrózióállóság		
— *Kén-dioxid (SO2) korrózió (tartósság)*	*Megfelel*	*5.7*
Tartós működési megbízhatóság, elektromos stabilitás		
— *Az ellátási paraméterek teljesítménye és változtatása*	*Megfelel*	*5.2*
— *Elektromágneses kompatibilitás (EMC), zavartűrési tesztek*	*Megfelel*	*5.12*

A termék fent meghatározott teljesítménye megfelel a deklarált teljesítményjellemzőknek. Ez a teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

Isztanbul, 2024.09.26.

Gyártó nevében és képviseletében aláírta:

Saruhan Acar
Vezérigazgató helyettes

