1922-CPR-0991

Teljesítmény Nyilatkozat

A 305/2011/EU előírásainak megfelelően
Ref: BİLGİ-CPR-202439-11

Termékkód: teknim TPU-8245

Termék neve: Külső Tápegység 24V 5A

Gyártó: Teknim Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 D:32 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye

Rendeltetésszerű használat: Épületekbe telepített tűzjelző és tűzjelző rendszerek

A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszerei: 1. rendszer

Harmonizált szabványok: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006, EN 54-4:1997/AC:1999

Bejelentett szervezet: DEDAL tanúsítvány és tanúsítás – NB No:1922

Alapvető jellemző	*Teljesítmény*	*EN 54-4:1997+ A1:2002+A2:2006+AC:1999*
Tápegység teljesítménye		
— *Általános követelmények*	*Megfelel*	*4*
— *Funkciók*	*Megfelel*	*5*
— *Anyagok, tervezés és gyártás*	*Megfelel*	*6*
Működési megbízhatóság		
— *Általános követelmények*	*Megfelel*	*4*
— *Funkciók*	*Megfelel*	*5*
— *Anyagok, tervezés és gyártás*	*Megfelel*	*6*
— *Dokumentáció*	*Megfelel*	*7*
— *Jelölés*	*Megfelel*	*8*
Tartós működési megbízhatóság, hőállóság		
— *Hideg (működő)*	*Megfelel*	*9.5*
Tartós működési megbízhatóság, rezgésállóság		
— *Hatás (működési)*	*Megfelel*	*9.7*
— *Vibráció, szinuszos (működési)*	*Megfelel*	*9.8*
— *Vibráció, szinuszos (állóképesség)*	*Megfelel*	*9.15*
Tartós működési megbízhatóság, elektromos stabilitás		
— *Elektromágneses kompatibilitás (EMC), zavartűrési tesztek (működési)*	*Megfelel*	*9.9*
Tartós működési megbízhatóság, nedvességállóság		
— *Nedves hő, állandósult állapot (üzemképes)*	*Megfelel*	*9.6*
— Nedves hő, állandósult állapot (állóképesség)	*Megfelel*	9.14

A termék fent meghatározott teljesítménye megfelel a deklarált teljesítményjellemzőknek. Ez a teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

Isztanbull, 2024.09.26.

Gyártó nevében és részéről aláírva:

Saruhan Acar
Vezérigazgató helyettes