1922-CPR-2592

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően
Hivatkozási szám: BİLGİ-CPR-202618-02

Termékkód: teknim TWB-1966

Terméknév: Vezeték nélküli kézi riasztó, visszaállítható

Gyártó: Teknim Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:6/1 Ümraniye - Istanbul / Törökország

Rendeltetés: Épületekbe telepített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:
1. rendszer

Harmonizált szabványok: EN 54-11:2001, EN 54-11:2001/A1:2005,
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012

Kijelölt szervezet: DEDAL Attestation & Certification – NB No:1922

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	EN 54-11:2001 +A1:2005
Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység és teljesítmény tűz esetén		
— Riasztási feltétel	Megfelelt	4.3.2
— A riasztási állapot jelzői	Megfelelt	4.4
— Biztonsági szempontok	Megfelelt	4.7.1
— Védelem a véletlen működtetés ellen	Megfelelt	4.7.4
— Működési teljesítményvizsgálat	Megfelelt	5.2
— Funkcionális teszt	Megfelelt	5.3
Működési megbízhatóság		
— Jelölés és adatok	Megfelelt	4,2
— Normál állapot	Megfelelt	4.3.1
— Visszaállítási lehetőség	Megfelelt	4.5
— Tesztelési lehetőség	Megfelelt	4.6
— Alak, méretek és színek	Megfelelt	4.7.2
— Szimbólumok és feliratok	Megfelelt	4.7.3
— Környezeti kategória	Megfelelt	4.7.5
— A szoftvervezérelt kézi riasztóberendezésekre vonatkozó további követelmények	Megfelelt	4.8
— Vizsgálati berendezés tesztje (működési)	Tovább	5.4
— Megbízhatósági teszt (kitartás)	Megfelelt	5.5
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérsékletállóság		
— Száraz hő (üzemeltetési)	Megfelelt	5,7
— Száraz hő (állóképesség)	N/A	5,8
— Hideg (működési)	Megfelelt	5,9
Üzemeltetési megbízhatóság, rezgésállóság		
— Ütés (üzemeltetési)	Megfelelt	5.14
— Ütés (működési)	Megfelelt	5.15
— Rezgés, szinuszos (üzemeltetési)	Megfelelt	5.16
— Rezgés, szinuszos (tartóssági)	Megfelelt	5.17
Működési megbízhatóság, páratartalom-ellenállás		
— Nedves hő, ciklikus (üzemeltetési)	Megfelelt	5,10
— Nedves hő, ciklikus (állóképesség)	N/A	5.11
— Nedves hő, állandó állapot (állóképesség)	Megfelelt	5.12
— Ház védelme	N/A	5.19
Működési megbízhatóság, korrózióállóság		
— Nedves hő, ciklikus (tartósság)	N/A	5.11
— Kén-dioxid (SO2) korrózió (tartósság)	Megfelelt	5.13
Működési megbízhatóság, elektromos stabilitás		
— Az ellátási paraméterek változása	Megfelelt	5.6
— Elektromágneses összeférhetőség (EMC), (üzemeltetési)	Megfelelt	5.18

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	EN 54-25:2008+AC:2012
Tűz esetén nyújtott teljesítmény		
— Rádiófrekvenciás kapcsolatok	Megfelelt	4.1
— Riasztási jel integritása	Megfelelt	4.2.2
— Általános	Megfelelt	5.2
— Reprodukálhatósági vizsgálat	Megfelelt	8.3.7
Válasz késleltetés (tűzre adott válaszidő)		
— Riasztási jel integritásának vizsgálata	Megfelelt	8.2.3
— Ugyanazon gyártó rendszerei közötti kölcsönös zavarás vizsgálata	Megfelelt	8.2.6
Üzemeltetési megbízhatóság		
— A helyszíni csillapítás iránti ellenállás	Fass	4.2.1
— Az RF-hez kapcsolódó komponens azonosítása	Megfelelt	4.2.3
— Vevő teljesítménye	Megfelelt	4.2.4
— Zavarásállóság	Hagyja ki	4.2.5
— Kommunikáció megszakadása	Átment	4.2.6
— Antenna	Megfelelt	4.2.7
— Tápegység	Megfelelt	5.3
— Környezetvédelmi követelmények	Megfelelt	5.4
— Dokumentáció	Megfelelt	6
— Értékelés	Megfelelt	7
— A helyszíni csillapítás iránti immunitás vizsgálata	Megfelelt	8.2.2
— RF-kapcsolt alkatrészek azonosítására szolgáló teszt	Megfelelt	8.2.4
— RF-kapcsolt alkatrészek azonosítására szolgáló teszt	Megfelelt	8.2.5
— Más sávhasználókkal való kompatibilitás vizsgálata	Megfelelt	8.2.7
— A kapcsolaton bekövetkező kommunikációvesztés észlelésére szolgáló teszt	Megfelelt	8.2.8
— Az antenna tesztelése	Megfelelt	8.2.9
— Általános	Megfelelt	8.3.1
— Alkatrészek tesztelésének ütemezése	Megfelelt	8.3.2
— Az autonóm áramforrás(ok) élettartamának ellenőrzése	Megfelelt	8.3.3
— Az alacsony teljesítményű állapotra vonatkozó hibajelzés tesztelése	Megfelelt	8.3.4
— Polaritásfordulás tesztje	Megfelelt	8.3.5
— Ismételhetőségi vizsgálat	Megfelelt	8.3.6
A működési megbízhatóság és a válaszidő tartóssága, hőmérsékletállóság		
— Száraz hő (üzemeltetési)	Megfelelt	8.3.9
— Száraz hő (állóképesség)	Megfelelt	8.3.10
— Hideg (üzemeltetési)	Megfelelt	8.3.11
Működési megbízhatóság, rezgésállóság		
— Ütés (üzem közbeni)	Megfelelt	8.3.16
— Ütés (működési)	Megfelelt	8.3.17
— Rezgés, szinuszos (üzemeltetési)	Megfelelt	8.3.18
— Rezgés, szinuszos (tartóssági)	Megfelelt	8.3.19
Működési megbízhatóság, páratartalom-ellenállás		
— Nedves hő, ciklikus (üzemeltetési)	Megfelelt	8.3.12
— Nedves hő, állandósult állapot (üzemeltetési)	N/A	8.3.13
— Nedves hő, állandósult állapot (tartósság)	Megfelelt	8.3.14
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság		
— SO2-korrózió (tartósság)	Megfelelt	8.3.15
Üzemeltetési megbízhatóság, elektromos stabilitás		
— Elektromágneses összeférhetőség (EMC), immunitási vizsgálatok (működési)	Hagyja ki	8.3.20

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítményjellemzőknek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelősségére állították ki.

Isztambul, 2026.04.27.

A gyártó nevében aláírta:

Saruhan Acar
vezérigazgató-helyettes

