0063-CPR-232190027

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelettel összhangban
Hivatkozás: BİLGİ-CPR-202510-02

Termékkód:
teknim TFP-2214
teknim TFP-2212
teknim TFP-2211

Termék neve:
Intelligens, címezhető tűzjelző panel, 4 hurok, hálózatba köthető
Intelligens, címezhető tűzjelző panel, 2 hurok, hálózatba köthető
Intelligens, címezhető tűzjelző panel, 1 hurok, hálózatba köthető

Kiegészítők:
teknim TFP-1240 intelligens címezhető másodkezelő
teknim TFC-1201 Hurokkártya
teknim TFC-1209 Hálózati modul
teknim TXM-5474 LTE Modul

Gyártó:
Teknim Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 D:32 34776 Ümraniye - Isztanbul / Törökország

Rendeltetésszerű használat: Épületekbe telepített tűzjelző és tűzjelző rendszerek

A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszerei: 1. rendszer

Harmonizált szabványok:
EN 54-2:1997
EN 54-2:1997/AC:1999

EN 54-2:1997/A1:2006
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 54-21:2006

Bejelentett szervezet: Kiwa Nederland B.V. – NB No: 0063

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	EN 54-2:1997 +AC:1999+A1:2006
Teljesítmény tűz esetén		
— Általános követelmények	Megfelel	4
— A javallatokra vonatkozó általános követelmények	Megfelel	5
— A tűzjelző állapota	Megfelel	7
Válasz késleltetés (tűzre adott válaszidő)		
— Tűzjelzések érzékelése és feldolgozása	Megfelel	7.1
— Tűzjelző állapot kimenete	Megfelel	7.7
— Kimenetek késleltetése	Megfelel	7.11
— Több riasztási jeltől való függőség	N/A	7.12
Működési megbízhatóság		
— Általános követelmények	Megfelel	4
— A javallatokra vonatkozó általános követelmények	Megfelel	5
— A nyugalmi állapot	Megfelel	6
— A tűzjelző állapot	Megfelel	7
— Hibafigyelmeztetési állapot	Megfelel	8
— Letiltott állapot	Megfelel	9
— Tesztfeltétel	Megfelel	10
— Szabványosított bemeneti/kimeneti interfész	N/A	11
— Tervezési követelmények	Megfelel	12
— További tervezési követelmények szoftveres vezérlésű vezérlő- és jelzőberendezésekhez	Megfelel	13
— Jelölés	Megfelel	14
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-tűrés		
— Hideg (üzemi)	Megfelel	15.4
Az üzembiztonság tartóssága, rezgésállóság		
— Hatás (működési)	Megfelel	15.6
— Szinuszos rezgés (üzemi)	Megfelel	15.7
— Szinuszos rezgés (állóképesség)	Megfelel	15.15
Az üzembiztonság tartóssága, elektromos stabilitás		
— Elektromágneses kompatibilitás (EMC), zavartűrési vizsgálatok (üzemi)	Megfelel	15.8
— Tápfeszültség-ingadozások	Megfelel	15.13
A működési megbízhatóság tartóssága, páratartalommal szembeni ellenállás		
— Nedves hő, állandó állapot (működési)	Megfelel	15.5
— Nedves hő, állandó állapot (állóképesség)	Megfelel	15.14
A tűzjelző állapota		
— Tűzjelző eszközökhöz való kimenet (opció, követelményekkel)	Megfelel	7.8
— Riasztásszámláló (opcionális, feltételekkel)	Megfelel	7.13
Hibafigyelmeztetési állapot		
— Hibajelzések a váltókról (opcionális, feltételekkel)	Megfelel	8.3
Letiltott állapot		
— Címezhető pontok letiltása (opció, feltételekkel)	Megfelel	9.5

Lényeges jellemzők	*Teljesítmény*	*EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006*
A tápegység teljesítménye		
— *Általános követelmények*	*Megfelel*	*4*
— *Funkciók*	*Megfelel*	*5*
— *Anyagok, tervezés és gyártás*	*Megfelel*	*6*
Működési megbízhatóság		
— *Általános követelmények*	*Megfelel*	*4*
— *Funkciók*	*Megfelel*	*5*
— *Anyagok, tervezés és gyártás*	*Megfelel*	*6*
— *Dokumentáció*	*Megfelel*	*7*
— *Jelölés*	*Megfelel*	*8*
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-tűrés		
— *Hideg (üzemi)*	*Megfelel*	*9.5*
Az üzembiztonság tartóssága, rezgésállóság		
— *Hatás (működési)*	*Megfelel*	*9.7*
— *Szinuszos rezgés (üzemi)*	*Megfelel*	*9.8*
— *Szinuszos rezgés (állóképesség)*	*Megfelel*	*9.15*
Az üzembiztonság tartóssága, elektromos stabilitás		
— *Elektromágneses kompatibilitás (EMC), zavartűrési vizsgálatok (üzemi)*	*Megfelel*	*9.9*
A működési megbízhatóság tartóssága, páratartalommal szembeni ellenállás		
— *Nedves hő, állandó állapot (működési)*	*Megfelel*	*9.6*
— *Nedves hő, állandó állapot (állóképesség)*	*Megfelel*	*9.14*

Lényeges jellemzők	*Teljesítmény*	*EN 54-21:2006*
Az átviteli teljesítmény		
— *Általános követelmények*	*Megfelel*	*4*
— *Funkcionális követelmények*	*Megfelel*	*5*
Működési megbízhatóság		
— *Általános követelmények*	*Megfelel*	*4*
— *Funkcionális követelmények*	*Megfelel*	*5*
— *Tervezési követelmények*	*Megfelel*	*7*
— *Jelölés*	*Megfelel*	*8*
— *Tápegység*	*Megfelel*	*9*
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-tűrés		
— *Hideg (üzemi)*	*Megfelel*	*10.4*
Az üzembiztonság tartóssága, rezgésállóság		
— *Hatás (működési)*	*Megfelel*	*10.6*
— *Szinuszos rezgés (üzemi)*	*Megfelel*	*10.7*
— *Szinuszos rezgés (állóképesség)*	*Megfelel*	*10.11*
Az üzembiztonság tartóssága, elektromos stabilitás		
— *Elektromágneses (EMC) zavartűrési tesztek (üzemi)*	*Megfelel*	*10.8*
— *Tápfeszültség-ingadozások*	*Megfelel*	*10.9*
A működési megbízhatóság tartóssága, Páratartalommal szembeni ellenállás		
— *Nedves hő, állandó állapot (működési)*	*Megfelel*	*10.5*
— *Nedves hő, állandó állapot (állóképesség)*	*Megfelel*	*10.10*

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményjellemzőknek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősségére adták ki.

Isztanbull, 2025.03.05.

A gyártó nevében és képviseletében aláírta:

Saruhan Acar
Vezérigazgató helyettes