1922-CPR-2460

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően
Hivatkozási szám: BİLGİ-CPR-202542-02

Termékkód: teknim TFS-2282

Termék neve: Intelligens címzett hangjelző és jelzőfény beépített izolátorral

Gyártó Teknim Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 D:32 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye

Rendeltetés: Épületekbe telepített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:
1. rendszer

Harmonizált szabványok: EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006;
EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007;
EN 54-23:2010

Értesített szervezet: DEDAL Attestation & Certification – NB No:1922

Alapvető jellemzők	*Teljesítmény*	*EN 54-3:2001+ A1:2002+A2:2006*
Teljesítményparaméterek tűz esetén		
— *Hangszint*	*Át*	*4,2*
— *Frekvenciák és hangminta*	*Megfelelt*	*4.3*
— *Ismételhetőség*	*Megfelelt*	*5.2*
— *Működési teljesítmény*	*Megfelelt*	*5.3*
— *Figyelemfelkeltő jelek és üzenetek sugárzási sorrendje*	*N/A*	*C.3.1*
— *Szinkronizálás*	*N/A*	*C.3.2*
— *Broadcast üzenetek teljesítménye*	*N/A*	*C.5.1*
— *Figyelemfelkeltő jel/csend/üzenetsorozat időzítése*	*N/A*	*C.5.2*
— *Üzenetszinkronizálás tesztelése*	*N/A*	*C.5.3*
Működési megbízhatóság		
— *Tartósság*	*Megfelelt*	*4,4*
— *Szerkezet*	*Megfelelt*	*4,5*
— *Jelölés és adatok*	*Megfelelt*	*4,6*
— *Tartósság*	*Megfelelt*	*5,4*
— *Általános tesztelés*	*N/A*	*C.4*
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérsékletállóság		
— *Száraz hő (üzemeltetés)*	*Megfelelt*	*5,5*
— *Száraz hő (állóképesség)*	*N/A*	*5,6*
— *Hideg (működési)*	*Megfelelt*	*5,7*
— *Nedves hő, ciklikus (üzemeltetés)*	*Megfelelt*	*5,8*
— *Nedves hő, állandó állapot (állóképesség)*	*Át*	*5,9*
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-állóság		
— *Nedves hő, ciklikus (működési)*	*Megfelelt*	*5,8*
— *Nedves hő, állandósult állapot (állóképesség)*	*Megfelelt*	*5,9*
— *Nedves hő, ciklikus (állóképesség)*	*N/A*	*5.10*
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság		
— *Kén-dioxid (S02) korrózió (állóképesség)*	*Megfelelt*	*5.11*
— *Működési tartósság/megbízhatóság, ütés- és rezgésállóság*		
— *Ütés (működés közben)*	*Megfelelt*	*5,12*
— *Ütés (üzemeltetési)*	*Megfelelt*	*5.13*
— *Rezgés, szinuszos (üzemeltetés közben)*	*Megfelelt*	*5.14*
— *Rezgés, szinuszos (tartósság)*	*Megfelelt*	*5.15*
Tartósság, elektromos stabilitás		
— *Elektromágneses kompatibilitás (EMC), immunitás (működési)*	*Megfelelt*	*5.16*
Üzemeltetési megbízhatóság tartóssága, behatolásnak való ellenállás		
— *Burkolat védelem*	*Átjutás*	*5.17*

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	EN 54-23:2010
Működési megbízhatóság		
— Működési időtartam	Megfelelt	4.2.1
— Külső vezetékek előírása	Megfelelt	4.2.2
— Anyagok gyúlékonysága	Megfelelt	4.2.3
— Burkolat védelme	Megfelelt	4.2.4
— Hozzáférés	Megfelelt	4.2.5
— Gyártói beállítások	Megfelelt	4.2.6
— A viselkedés helyszíni beállítása	Megfelelt	4.2.7
— Szoftvervezérelt eszközökre vonatkozó követelmények	Megfelelt	4.2.8
Tűz esetén érvényes teljesítményparaméterek		
— Fedett térfogat	Át	4,3
— A fénykibocsátás változása	Megfelelt	4.3.2
— Minimális és maximális fényerősség	Megfelelt	4.3.3
— Fény színe	Megfelelt	4.3.4
— Fényminta és villogási gyakoriság	Megfelelt	4.3.5
— Jelölés és adatok	Megfelelt	4.3.6
— Szinkronizálás	N/A	4.3.7
Tartósság, hőmérsékletállóság		
— Száraz hő (működési)	Át	4.4.1.1
— Száraz hő (állóképesség)	N/A	4.4.1.2
— Hideg (működési)	Megfelelt	4.4.1.3
Tartósság, páratartalom-állóság		
— Nedves hő, ciklikus (üzemeltetési)	Megfelelt	4.4.2.1
— Nedves hő, állandósult állapot (állóképesség)	Megfelelt	4.4.2.2
— Nedves hő, ciklikus (állóképesség)	N/A	4.4.2.3
Tartósság, ütés- és rezgésállóság		
— Ütés (üzemeltetés közben)	Megfelelt	4.4.3.1
— Ütközés (üzemeltetési)	Megfelelt	4.4.3.2
— Rezgés, szinuszos (üzemeltetési)	Megfelelt	4.4.3.3
— Rezgés, szinuszos (tartósság)	Megfelelt	4.4.3.4
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság		
— Kén-dioxid (S02) korrózió (állóképesség)	Megfelelt	4.4.4
Tartósság, elektromos stabilitás		
— Elektromágneses összeférhetőség (EMC), immunitás (működési)	Megfelelt	4.4.5

Alapvető jellemzők	*Teljesítmény*	*EN 54-17:2005+AC:2007*
Teljesítmény tűz esetén		
— *Reprodukálhatóság*	*Megfelelt*	*5,2*
Működési megbízhatóság		
— *Követelmények*	*Megfelelt*	*4*
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérsékletállóság		
— *Száraz hő (üzemeltetés)*	*Megfelelt*	*5,4*
— *Hideg (üzemeltetés)*	*Megfelelt*	*5,5*
Üzemeltetési megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság		
— *Ütés (működés közben)*	*Megfelelt*	*5,9*
— *Ütés (üzemeltetési)*	*Megfelelt*	*5,10*
— *Rezgés, szinuszos (üzemeltetési)*	*Megfelelt*	*5.11*
— *Rezgés, szinuszos (tartósság)*	*Megfelelt*	*5.12*
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-állóság		
— *Nedves hő, ciklikus (üzemeltetés)*	*Megfelelt*	*5,6*
— *Nedves hő, állandósult állapot (állóképesség)*	*Át*	*5,7*
Működési megbízhatóság, korrózióállóság		
— *Kén-dioxid (SO2) korrózió (állóképesség)*	*Megfelelt*	*5,8*
Működési megbízhatóság, elektromos stabilitás tartóssága		
— *Az ellátási paraméterek változása*	*Megfelelt*	*5.3*
— *Elektromágneses kompatibilitás (EMC), immunitási tesztek (működési*	*Megfelelt*	*5.13*

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítményjellemzőknek. A jelen teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelősségére állítják ki.

Isztambul, 2025.10.14.

A gyártó nevében és képviseletében aláírta:

Saruhan Acar
Általános igazgatóhelyettes

